

Til styret i Sunnaas sykehus HF

28. november 2018

Sak 6918 Tilsynsrapport fra Follo Brannvesen IKS og fremdriftsplan for lukking av avvik

Forslag til vedtak

1. Styret tar tilsynsrapport fra Follo Brannvesen IKS til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør sikre at avvik i rapporten fra tilsynsmyndigheten følges opp i henhold til fremlagt handlingsplan.

Sammendrag og konklusjoner

Tilsynet avdekket 2 avvik. Det er utarbeidet handlingsplan for lukking av avvikene som fremkommer nedenfor. Handlingsplanen er oversendt tilsynsmyndigheten innen gitt frist.

Nr	Avvik eller anmerkning	Forbedringstiltak	Ansvar	Frist
1.	Eier har ikke fullstendig kjennskap til kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. Plikten er heller ikke dokumentert oppfylt. Avvik fra: Forskrift om brannforebygging § 4 og § 10.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avstemme at dører er i samsvar med brann-tekniske krav 2. Oppdatere tegningsgrunnlaget branntegninger bygg med rett benevnelse branndører 	<p>Eiendomssjef</p> <p>Eiendomssjef</p>	<p>01.05.19</p> <p>01.05.19</p>
2.	Eier har ikke sørget for at alle bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fremskaffe rapporter som viser at det er utført kvalifisert kontroll på nød og - ledelys systemet 2. Utarbeide avtale med kvalifisert leverandør om årlig kontroll nød- og 	<p>Driftsingeniør</p> <p>Enhetsleder</p>	<p>01.03.19</p> <p>01.03.19</p>

Sunnaas sykehus HF Postadresse: 1450 Nesoddtangen	Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 25 76 Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen	E-post: firmapost@sunnaas.no Bankkonto: 8601.72.22025 Foretaksnr.: 883 971 752 www.sunnaas.no
---	--	--

	de fungerer som forutsatt. Plikten er heller ikke dokumentert oppfylt Avvik fra: Forskrift om brannforebygging § 5 og § 10.	ledelys 3. Rammeavtaleleverandør må fremlegge kontrollrapport sprinkleranlegg der det fremkommer hvilke anvisninger, regelverk, standarder som ligger til grunn for kontrollen	Driftsingeniør	31.12.18
--	---	---	----------------	----------

Bakgrunn for saken

Det ble 4.oktober 2018 utført brannteknisk tilsyn på Sunnaas sykehus HF. Formål med tilsynet er å kontrollere om brannsikkerheten ved sykehuset er ivaretatt. Herunder om eier og brukere av sykehuset etterlever de krav som er gitt i brann – og eksplosjonsvernloven og i tilhørende forskrifter.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- At eier kjenner kravene til sikkerhet som gjelder for byggverket og har kjennskap til bygningsdeler, installasjoner og utstyr i bygget som skal oppdage eller begrense konsekvensene av brann.
- At eier sørger for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i bygget som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann blir kontrollert og vedlikeholdt.
- At virksomheten(e) utøver et systematisk sikkerhetsarbeid og bruker bygget brannsikkert.
- At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet.

Frist for tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet er satt til 9.november 2018.

Einar Magnus Strand
Administrerende direktør

Vedlegg

Tilsynsrapport fra Follo brannvesen IKS